



2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Месерішка, вул. Валерія Бруденюка, 53

(найменування об'єкта)

«20» 06 2024 р.

Бригада у складі Ремішук В.В., Рибков А.М.; Сокальська Б.А., Пучковська А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Месерішка, вул. Валерія Бруденюка, 53.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-2,5 м; ф 40-37,5 м; ф 32-48,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-2,5 м; ф 25-68,5 м., стояки - 134 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 3-50-1 м; крани ф 40-2 м; ф 25-1 м; ф 20-1 м; в свартерах ф 20-1 м; ф 15-8 м.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibro GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; по краях ф 20-2 м, по будові з'єднанні ф 20 (стояк), ф 20-по кожна з'єднанні; ф 25-по кожна з'єднанні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконкшено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено над робочим тиском.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Муровська Н.І  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Сомкович  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Романов  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Олійник ВВ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Григорьев С.А.В  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).