



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатанверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 26 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Олейник В.В.; Денисов А.М.; Соколов В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерська, вул. Валеріє
Брежденюка, 67

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-4м; ф25-31,5м. ; стояки ф20-14м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-14,5м. ; крани ф20-13мм; ф32-4мм; 1ф3-50-1мм.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани в квартирах ф20-15мм; ф15-11мм.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; примад "ГІВРОБІЛ"
- ліквідація виявлених витоків газу; невиявлено
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском 500 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Жульоваба А.У
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сенітеев В.В.
(прізвище, ініціали)

Соколовек В.А.
(прізвище, ініціали)

Дітєв А.М.
(прізвище, ініціали)

М.Сенітеев
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис).