



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО Міжоб'єктне обладнання

(найменування об'єкта)

«04» 07 2024 р.

Бригада у складі Григорук СС Мендюр ОО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Корснівська в. Дачна будівля № 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газопаливними приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 50-55 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф 25-3 м, ф 20-16 м, ф 15-6 м, краи ф 25-1, ф 20-6, ф 15-2

(газопроводи сходових в'їздок (характеристики г-ду))

краи ф 20-22 см

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) інструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією методом виста
- перевірка виявлених витоків газу краи ф 25-1, ф 20-3
- перевірка відповідності прокладених газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності!

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

перевірено тиском P=500 мм.вод ст
повітря тиском P=0 мм.вод ст за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбувати г-деф

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Літовка ВС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гриньук СС
(прізвище, ініціали)

Пасюк ОО
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)



(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис).