



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Міжоб'єктний зв'язок

(найменування об'єкта)

«24» 06 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк СІ Рандур О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Касинівка
в К. Василюка 28а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д $\varnothing 80-70$ м

(увільнений газопровід (характеристики г-ду))

г-д $\varnothing 52-104$ м $\varnothing 20-29$ м кр $\varnothing 52-6$ см
кр $\varnothing 20-29$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мешканці електрики та
примач Василя
- перевірка щільності з'єднань газу: кр $\varnothing 52-5$ см
мешканці електрики $\varnothing 52-5$ см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

перевірено тиском $P = 500$ мм вод. ст. нагрітими тиску $100 - 200$ мм вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарфуринне з'єдн.

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Світловас ПС
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Григорук СС
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Косарук В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).