



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митровий будинок

(найменування об'єкта)

«01» 07 2024 р.

Бригада у складі Григорук СС Пондур ОО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Кременчук 5  
в Московського (д. Лук'яненка)  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання вживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$ 100-18 м, 2-г  $\phi$ 80-56 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
2-г  $\phi$ 52-136, 2-г  $\phi$ 55-147 краи  $\phi$ 52-7,  $\phi$ 25-10  
(газопроводи східного напрямку (характеристики г-ду))  
1 краи  $\phi$ 20-96 м  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів до домогосподарства газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією мильною емульсією та крашкою варта
- ліквідація виявлених витоків газу: 1 краи  $\phi$ 52-2 м,  $\phi$ 25-2 м,  $\phi$ 52-2 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побутових приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

перевірено тиском  $P = 500$  мм вод ст.  
надлишке тиску  $100 = 0$  мм вод ст за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування ст-д

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Айнож В.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Гуменюк С.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Панько О.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис)