



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Місцевий будинок

(найменування об'єкта)

«06» 06 2024 р.

Бригада у складі Григорук С. Пашкевич Б. С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Касинівка 6
В. Москаленко (Д. Сидієнко) 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф100-20м, 2-г ф50-160м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф20-248м, крап ф20-19

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крап ф20-89 см

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мисом есесівий та
кришкою Varta
- перевірка виявлених витоків газу: крап ф20-8 см
згідно з'єднання ф20-8 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$

надлишковим тиском $P = 0 \text{ мм вод. ст.}$ за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фардрішніе з-ду

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ліонка В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гуляшук С.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Полещук В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).