



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чорешин, вул. Мишичеська, буд №60  
(мишичеська будинок)  
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Чорешин, вул. Мишичеська, буд №60  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-39 м.п і Ø 25-26 м.п і Ø 20-28 м.п  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-8 м.п (вхід)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø 20-15 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-3 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*визначено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*визначено*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

Члени бригади

КурІнний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

Ярмолівч В.С.

(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Шешмані Баламонтавичука Дуриня  
від підпису відповідальних*