

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » 04 2024 р.

АКТ № 27

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Мешків. Жодільська ділянка
Американського ЗСР

(найменування об'єкта)

« 14 » 04 2024 р.

Бригада у складі Намов М.С., Гуца О.І., Крушковський В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мешків - Жодільський,
вул. Грецька, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ20-37м, φ25-15м, φ50-244м, φ80-2м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-21м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "VibroGas",
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: витоків різьбових
з'єднань 17, ВПГ φ20-26 м, зварний стик φ20-2 м,
φ50-6 мб.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведемо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: усунення витоків газу

змащування запірних пристроїв

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лавров М.С.

(прізвище, ініціали)

Гуцай О.У.

(прізвище, ініціали)

Грушковський В.В.

(прізвище, ініціали)

Александр

(підпис)

Александр

(підпис)

Александр

(підпис)

Александр

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)