



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 4 » 04 2024 р.

### Акт № 23

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мешків-Лодієвський, вул. Греська, 14  
(найменування об'єкта)

« 4 » 04 2024 р.

Бригада у складі Колов М.С., Туцол О.І., Крушківський В.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мешків-Лодієвський, вул. Греська, 14  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ20-150м, φ25-100м, φ32-60м, φ50-169м, φ80-97м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-60м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ20-240м  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Вічодас", мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; виток різьбовий з'єднання зовнішнього φ25-10, внутрішнього φ18-8.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; викорнамо, більший доступ в наявності.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорнамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; викорнамо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: усунення витоків газу, заміна запірної арматури, злищування запірних пристроїв.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Байко Т.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Жанов М.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Гурман В.У.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Крутковський В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).