



АКТ №26

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Могилів-Подільська дільниця населеного пункту

(найменування об'єкта)

«12» 04 2024 р.

Бригада у складі Кашов М.С. Туча О.І.,
Кривіковський В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Могилів-Подільський,
вул. Треська, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 80-74 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-60 м, Ø 32-40 м, Ø 40-20 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-120 м

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примар бівогаз,
Амшельд емеріс
- ліквідація виявлених витоків газу: виток різьбових з'єднань
ПГ, ВПГ - Ø 20 - 16 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Байко Т.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Кашов М.С.

(прізвище, ініціали)

Буцає О.О.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Маш

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)