



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

« 01 » 06 2024р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

*Насєво В.В., Такаг І.С.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

*Неселовська Вікторія Вікторівна*

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

*м. Несерів вул. Ліцейна №25*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *сталевий газопровід низького тиску*  
*φ 40-48 мм; φ 32-36 мм; φ 25-14 мм; φ 20-8 мм*  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*крани пр. φ 40-2мм; φ 20-1мм; φ 20-16мм. в квартирах*

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *милна емульсія на прилад "VibroGAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу; *к/займа φ 40-1мм φ 20-2мм. клас пр. φ 40-2мм φ 20-1мм*



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

---

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

---

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

---

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

---

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надлишковий тиск 10 атм. вод. ст.

---

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

---

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

---

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Каско В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ткач І.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Пісіновенко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)