



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

07 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«08» 07 2024р.

Бригада у складі Жаско В.В. Іжак І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Максименко Федор Арсентійович

ін.код: 1994112634

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок м. Несмерів вул. Личейна 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску

Ø50 - 20м; Ø40 - 20м; Ø25 - 12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø50 - 1шт; Ø25 - 1шт; Ø20 - 7шт в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; методом емульсії та приладом "VibroBAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø20 - 1шт; кран Ø50 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надійня тиску 10 атм воу ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектують

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Жаско В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Жукав Т.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мочешенко П.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)