



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Дата техва/тирний будинок
м. Київський, вул. Писенка 17
(найменування об'єкта)

« 03 » липень 2024 р.

Бригада у складі Сотуран В. І.,
Сігалачук О. Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київський
вул. Писенка 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)
Засувка Ду 50 - 1шт, крани ф 25 - 10 шт, крани ф 20 - 6 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ф 25 - 4шт, кран ф 20 - 4 шт
шурфові з'єднання ф 25 - 6 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проект інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Аношкін Р. М.
(прізвище, ініціали)

С. Аношкін
(підпис)

Члени бригади

Сотурян В. І.
(прізвище, ініціали)

В. І. Сотурян
(підпис)

Сігарук О. Б.
(прізвище, ініціали)

О. Б. Сігарук
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа - _____ - _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).