



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО оага мотобатирний будинок
м. Ліпник, вул. Писенка 21
(найменування об'єкта)

«03» липня 2024 р.

Бригада у складі Стуған В. І.,
Сізкарук О. Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ліпник
вул. Писенка 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 50 - 96 м, 2-г ϕ 40 - 33 м, 2-г ϕ 32 - 29 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 25 - 10 м, 2-г ϕ 20 - 2 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ϕ 25 - 12 мм, За суб'єкта ДУ 50 - 1 мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани ϕ 25 - 7 мм,
муфтові з'єднання ϕ 25 - 4 мм
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Сірюкан В. І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Сіткачук О. Б.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа — _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).