



20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Будівельників, 14

(найменування об'єкта)

«03» липня 2024р.

Бригада у складі: Гербатюк В.А., Кіселев С.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Будівельників, 14

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-8 м, Ø 40-6 м, Ø 50-16 м.

стан задовільний
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран пультів Ø 50-1 м, Ø 20-8 м
стан задовільний

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано
 - ліквідація виявлених витоків газу: —
 - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано.
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Самборський В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Горбатюк В.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Китань Ю.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)