



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Героїв Панфіловців, 2
(найменування об'єкта)

«08» липня 2024р.

Бригада у складі: Горбатюк В.А., Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Героїв Панфіловців, 2
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-11м, Ø40-18м, Ø32-44м, Ø25-45м
стан задовільний
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран кумовий Ø50-1шт, Ø25-5шт
Ø20-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Викоркано
 - ліквідація виявлених витоків газу: усунено + вишик КТ на рзв'язку збудованні
 - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: Викоркано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: Викорано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Викорано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Викорано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Самборський В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Горбатюк В.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Китань Ю.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)