



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Володимирова вул. Привокзальна 15
Будинок
(найменування об'єкта)

« 4 » 07 2024 р.

Бригада у складі Анощенко Миколай І.В. Савченко: Бобак А.В.
Александрович О.В. Дрозд В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Володимирова Привокзальна 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1) труба Ø 25 мм - 8 м, вкриття газу, Ø 25 мм - 2 м.
(увідний газопровід (характеристики є-ду))

2) труба Ø 25 мм - 1 м, вкриття газу, Ø 25 мм - 1 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

3) труба Ø 16 з пневм. випробуванням, вкриття газу, 2 м.
(система газопостачання квартири (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

виправлено витоки газу: вкриття газу, Ø 25 мм, вкриття газу, Ø 25 мм
вкриття газу, Ø 16 мм - 2 м, вкриття газу, Ø 16 мм - 5 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в порядку?
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. оскільки в користуванні

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: аб. 15/10 порушеномь ПП. Н не вентильовані
корисниця ПБСТ в. опородає сигналізатор газу
др.с. обстеження 2015

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Попов І. Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Борисов А. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Арозур В. А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Решаєв А. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

5/9 Паваничова О. В.
 5/10 Федчишна А. В.
 5/13 Чекалова А. А.

5/5 Баньковська В.
 5/2 Борисов А. А.
 5/6 Решаєв А. А.

1516 Стефановичи В.О

Г.П.

1512 Кравчук З.Е

И.П.

1517 Васильков Н.

И.П.

1