



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Олександр СТЕЦЮРА  
« 10 » 07 2024р.

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Триповерховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 10 » 07 2024 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В.; с.р. Кошніченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.мт. Трешки, вул. Івана Руданка буд. 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 37 м; φ 40 - 72 м; φ 25 - 59 м; φ 20 - 30 м; крап

шаровий φ 50 - 1 шт; крап шаровий φ 20 - 25 шт; фланцеве з'єднання  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 50 - 1 шт; муфтове з'єднання φ 50 - 1 шт; муфтове з'єднання φ 20 - 25 шт; фруталери φ 40 - 9 шт чорн стіни; фруталер φ 32 - 18 шт чорн

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

передмитр.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто виток: муфтове з'єднання φ 50 - 1 шт; муфтове з'єднання φ 20 - 4 шт;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст. без ст. падіння тиску в присутії

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

1 Майстер ВБГО

Добрянський О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Редько Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кашніченко О.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)