

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

2024р.



« 24 » 07

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО Газопровідні штолени будинк

(найменування об'єкта)

« 24 » 07 2024 р.

Бригада у складі с-р Руднук Т.В.; с-р Борисюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті СМІЛ ІІІ, бул. Аронського буд. 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø16 - 4шт; Ø20 - 10шт; кран шаровий Ø10 - 8шт;
шарове з'єдн. Ø 20 - 8 шт.; фурнелія через стінку Ø32 - 8 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; усунено витоки: шарове з'єдн. Ø20 - 6шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; щільність
тиском P=500 кПа ст. будинку тиску відсутнє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

✓ Майстер ВБГО

Хобзік О.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Угорячук І.В.

(прізвище, ініціали)

Бондарчук О.В.

(прізвище, ініціали)

С.

(підпис)

І.

(підпис)

О.

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)