"ЗАТВЕРДЖЕНО"
_____ Олександр СТЕЦЮРА
« 08 » 07 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоповерховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 08 » 07 20 24 р.

Бригада у складі с-р. Федорчук Т.В.; с-р. Калініченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті смт. Теплик, вул. Шкільна буд. 1А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-10м; ф 40-50м; ф 25-56м; ф 20-25м; кран кульовий ф 50-1шт; муфтове з'єднання ф 50-1шт; футляр через стіну ф 40-16шт; кран кульовий ф 20-9шт; кран ф 20-7шт. муфтове з'єднання ф 20-15 шт.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; усунено витоки: муфтове з'єднання ф20-6шт.; муфтове з'єднання ф 50-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст. Падіння тиску відсутнє.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Довгань О.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Редчук Т.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Калініченко О.С. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)