



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Олександр СТЕЦЮРА  
«08» 07 2024р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО Багатоповерховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

«08» 07 2024 р.

Бригада у складі с-р. Руднік Т.В.; с-р. Кашіленко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Снт Меліка, бул. Шкільна буд. 3б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та  
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з  
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного  
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф40-42м; Ф20-10м; кран кульовий Ф40 - 1шт;

щуптове з'єднання Ф40- 1шт; кран кульовий Ф20- 4шт; щуптове  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

з'єднання Ф20- 4 шт; фурнітур кегл стінка Ф 40= 4 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року  
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим  
методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; витоків не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; відсутні
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; приведено  
тиском Р=500 мікр. буде стиски відсутні
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інформовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Віписано попередження: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Добriansь О.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лебедюк Г.В.

(прізвище, ініціали)


Кашникенко О.С.

(прізвище, ініціали)


(прізвище, ініціали)

  
О.В.

(підпис)

  
Г.В.

(підпис)

  
О.С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)