



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бататонвертовий будинок

(найменування об'єкта)

«25» 07 2024р.

Бригада у складі Чернюк В.А., Тихонос С.В.,
Комісаренко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Турбі'в, Миру, 169

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 29 м, φ 40 - 3 м, φ 32 - 13 м,
φ 20 - 24 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край кермівний φ 50 - 1 м, φ 40 - 2 м,
φ 20 - 8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструковані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas"
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; вивели виток
газу усунуто

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; при наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Скелера Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Скелера
(підпис)

Члени бригади

Чернюк В.А.
(прізвище, ініціали)

Чернюк
(підпис)

Масюк С.О.
(прізвище, ініціали)

Масюк
(підпис)

Ютлісевич О.С.
(прізвище, ініціали)

Ютлісевич
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відповідальних.