



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с.м.с.е. Турбів, вул. Миря, буд. 66
Газоповерховий пристрій Будівнос
(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі Махемалович С.Т., Керничор А.М.,
Терлюк В.А., Жотлієвський О.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.с.е. Турбів, Миря, 66
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 70 м, φ 40 - 120 м,
φ 32 - 34 м, φ 25 - 85 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Засувка φ 80 - 1 м, крап шаровий φ 25 - 16 м,
крап шаровий φ 20 - 50 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas"
милька емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Виявлені витоків газу
усунуто.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виготовлено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; проведено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Свеченко Ю. С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Максимович С. Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучерук А. М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Тернов В. А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Котлишевський О. С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вісн підпису відповідає