

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«24» червня 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Бродецько, вул. Толубова, буд № 43
Гришківський будинок
(найменування об'єкта)

«24» червня 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Бродецько, вул. Толубова
№ 43

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 36 м.п.; Ø 25 - 2 м.п.; Ø 20 - 23 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 5 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 25 - 1 м.п.; Ø 20 - 3 м.п.
(система газопостачання квартири (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 1 м.п.; Ø 20 - 2 м.п.
крани та кранчик зовні Ø 20.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
використо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
використо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробували під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М.Кравченко

(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

С.В. Курінний

(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

✓

(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

✓

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Шинкариш бачоквертшиного будинку
від підпису відмовились

(прізвище, ініціали) _____
(підпис).