

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 11 » 04 2024р.



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Вродецьке, Робітничо, вул №104  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 11 » 04 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Яромлович В. С.,  
майстер ВБГО-Кравченко Л.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вродецьке, вул. Робітничо  
Буд №104  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-6 м.п; φ32-32 м.п; φ20-8 м.п  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-9 м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБЛІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-3 м.п. φ15-3 м.п.

