



АКТ
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО Багатометровий газомісій
будинок
(найменування об'єкта)

«23» 7 2024 р.

Бригада у складі спасорі Стободича В.А., Притулка Г.У

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатометровий газомісій б.954.
посл. с. Колустини буд. Муробаш, 31.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50мм. L=1м.Ø40мм L=32м.Ø20мм L=12м.

Ø20мм L=12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

королі шарові Ø50мм - 1шт. Ø20мм - 4шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: тесто-317-2
 - мильна емульсія.
 - ліквідація виявлених витоків газу; королі Ø20мм - 2шт.
 - копродукти Ø50мм - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрой, їх очистка, налагодження та регулювання;
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
При випробуванні надлишковий тиск був 500 кПа.
Бој. ср. за 5 хв парично сила до 15 кПа. бој. ср.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження: Находити асигу на ЗВІС, змінити

ти газопроводи.

Майстер ВБГО

Шиши В. П.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Слободяниш В. А.

(прізвище, ініціали)

Притулук Г. У.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешканець з оголошеною міркою Бузинчу

(прізвище, ініціали)

(підпис)

б/ж т/м місць в/м місць

старший інженер Горбань О.О.