



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Федорівка, вул. Соборна, 5

(найменування об'єкта)

«26» червня 2024р.

Бригада у складі: Шкварук П.Л., Борецький І.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Федорівка, вул. Соборна, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 6-7/ - потребує фарбування
задовільний стан

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

апарати Ø 50 - 2 шт; Ø 20 - 13 шт, в п. 2. 3 перових, 10 мм шових

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано




- ліквідація виявлених витоків газу: ліквідовано 3 витоків Н/Т
на різьбовому з'єднанні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО	Самборський В.М.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Шкварук П.Л.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	Борецький І.М.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)