

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 08 / 2024 р.



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богатоніковерховий асфальтовий вулиця

« 11 » 08 2024 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Алейський В.В.; Соколовський В.Н.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машинська, вул. Захарівська  
Вулиця, 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

(увідний газопровід (характеристики г-ду)) ф20-5м (кузов)  
ф32-3,0м; ф25-12,0м; ф20-23,0м; красс ф32-3м (кузов)  
ф32-3м; красс в квартирах ф20-3м (кр); ф15-10м (кр); ф15-4м (кр)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладом "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском 500 мм в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуєвська Н. У  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В. В  
(прізвище, ініціали)

Соколовск С. А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

М. Касюк  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).