



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бюджетно-квартирної житлової будівлі

(найменування об'єкта)

«10» 08 2024 р.

Бригада у складі Олександр ВВ, Соколовск Б.А;
Петров А.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Черкаська, вул. Захисників
Азовсталеї 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-33,0 м; стале ф 20-56,0 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 25-33,5 м; ф 20-41,5 м; 173 ф 32-3 м (кр.);
ф 20-10 м (кр.); (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. в кв. черкаська ф 20-5 м (кр.) ф 20-6 м (кр.) ф 15-3 м (кр.)
(система газопостачання квартир (дати список)) ф 15-3 м (кр.)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад „VibroAS“
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; веконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском 500 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі проведені

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуєвська А.У
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Симон А.М
(прізвище, ініціали)

Сонько О.А
(прізвище, ініціали)

Симон В.В
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).