



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

(найменування об'єкта)

«12» липня 2024 р.

Бригада у складі Запороженка Г.І. Терлас А.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Погребище, вул. Івана Бойчука

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ-50-12 М.; φ22-15 М; φ20-59 М.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ50-1шт; φ25-16 шт
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском пристроям методом або мильною емульсією; ВАРТА 5, Мильна емульсія,
- ліквідація виявленіх витоків газу; кран φ25-2 шт, різьбове з'єднання φ25-3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р-500 мі.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Вилписано попередження:

Майстер ВБГО

Макиташук М.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Захарченко Г.І.

(прізвище, ініціали)

Черкас А.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Ляшко
(підпись)
Ляшко
(підпись)
Ляшко
(підпись)
Ляшко
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпись).