



### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газозового обладнання

ВБГО м. Білашів  
в.п. Дарма 6

(найменування об'єкта)  
« 1 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Андрей Козлов, Дубовикова Т. Миколаївна, Мухомов, Жуковський Р.О. Діброва, Кіселевич  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білашів  
в.п. Дарма 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газозового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-48 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø50-4м, Ø32-16м, Ø25-14м, Ø15-6м  
Ø25-183 (своєму)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
схода Ø50-2м, Ø25-8м, Ø15-2 м, Ø15-12 (всередині)  
схода Ø50-2м, Ø25-8м, Ø15-2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: визначено відсутності  
лишків газу

- ліквідація виявлених витоків газу: краї Ø25-2м, 1/2 Ø25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Величченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корекція газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Ворошич О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мельничук О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кучеров В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовий А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовий Р.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кален В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мельничук В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельничук Р.В.

Майстер Мельничук Р.В. (підпис)  
 майстер Торосов О.Ф.  
 майстер Кучеров В.В.