



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *м. Вінниця*

_____ *вул. О. Довженка 19*

(найменування об'єкта)

« 11 » 07 20 24 р.

Бригада у складі _____ *Димарчук О.І.; Міщенко В.О.;*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *м. Вінниця*

_____ *вул. О. Довженка 19*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 40 - 27 м; φ 25 - 12 м; φ 20 - 8 м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Горбкові: φ 25 - 1 м; φ 20 - 6 м; φ 20 - 1 м - мартовий;

муровані з'єднанні: φ 25 - 1 м; φ 20 - 6 м; φ 20 - 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____ *мильна емульсія*

_____ *за прим. г-у «Vibro GAS»*

- ліквідація виявлених витоків газу: _____ *кр. φ 20 - 1 м; контрольна φ 20 - 4 м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випробувано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Надіт тиску ≤ P=20 мм.вод.ст за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбувальне газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГ

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дачевський О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Місенько В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешкаєв будинку вул. Ніжній Вербовийсь-

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.І. Масмер
Майстер

Шостак Р.В.

Коваленко М.М.

[Підпис]