

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«10» 07 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вірменська
вул. О. Довбенка 81

(найменування об'єкта)

«10» 07 2024 р.

Бригада у складі Курдюков Максимов, Дмитруканко, Косарук,
Доценко, Жуковський Рю, Жуковський ЮГ, Дедусік Іван
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вірменська
вул. О. Довбенка 81
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-26м Ø32-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-14м, Ø25-48м (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø32-2м, Ø25-4м, Ø20-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх систем, в'єднано газу
всередині квартири

- ліквідація виявлених витоків газу: в'єднано Ø50-1м, Ø32-1, Ø25-2
Ø25-1м, Ø50-1м, середня Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всмащено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 0,500 мн в сф. др. 10 мн в сф. т=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всмащено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядувані газокрові

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тордіць О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Керберов Н.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дмитриченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Насос А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Доминко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дубовенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дресово Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Меретасин В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв Олександр В.Р.
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер
Соснін Р.В.
Майстер