



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віхиче вул. Майстратська 22
(найменування об'єкта)

« 01 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Димлевий О.І; Дзюбенко Ю.П; Мустіпан В.М;
Доученко В.О; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхиче вул. Майстратська 22
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім BOG та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 43 м., Ø 32 - 4,5 м., Ø 25 - 19 м.,
Ø 20 - 28 м., Ø 15 - 15,5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (пробкові) Ø 25 - 2 см., Ø 15 - 1 см. (кубові) Ø 20 - 2 см., Ø 25 - 1 см.
щуртові з'єднання: Ø 40 - 1 см., Ø 25 - 3 см., Ø 20 - 1 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий) Ø 25 - 1 см.
коштрайки: Ø 25 - 1 см., Ø 20 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тігроденчук А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дзубенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мухомов В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкакер Івану бу прислухався

Ст. інженер Слободянюк Р.В.
Майстер Тігроденчук А.С.
Слюсар Димлевий О.І.

[Signature]
(підпис)