



АКТ

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Маїстратська 32
(найменування об'єкта)

«26» 06 2024 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М ; Дзюбенко Р.Ю
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Маїстратська 32
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-22 м ; Ø40-1,5 м ; Ø32-38 м ;
Ø25-13 м ; Ø20-5,5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-4,5 м ; Ø25-2,5 м Стойки Ø25-10 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) Ø25-2 шт ; Ø20-2 шт. (Варки) Ø20-1.
муніципальні з'єднання : Ø25-6 шт ; Ø32-2 шт ; Ø20-1 шт.
(запірні арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад «Vibro GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: Крани (пробкові) Ø25-2 шт.
контрпайпи : Ø20-1 шт ; Ø25-4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Гідродержавний А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Мустінах В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дубечко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Бод підписав [Signature]
(прізвище, ініціали)

С. Іванов Р.В. Мусінах
(підпис)
мастер М. Гідродержавний,
Сенатор В.С. Мусінах

[Signature]