



**Акт**

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Житловий будинок  
м. Віжиця вул. Майстратська 57  
(найменування об'єкта)

«25» 06 2024 р.

Бригада у складі Мустілак В.М.; Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. Майстратська 57  
(найменування, адреса)

Наведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 65 - 9м; Ø 50 - 28м; Ø 40 - 13м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 50 - 2м; Ø 40 - 12м; Ø 25 - 2м  
Ø 20 - 18м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø 20 - 6шт; Ø 25 - 5шт; (кумолі) Ø 20 - 1; Ø 25 - 1  
Муфти з'єднання: Ø 50 - 2; Ø 40 - 4; Ø 25 - 6; Ø 20 - 5шт. Краки в квартирах Ø 20 - 1шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: Краки (пробкові) Ø 25 - 2 шт; Ø 20 - 1 шт.  
контрайки. Ø 50 - 1; Ø 40 - 1; Ø 25 - 2; Ø 20 - 4. Муфти: Ø 20 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виробуване газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гідродержський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Муршин В.М.  
(прізвище, ініціали)

Дубченко І.Ю.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Від майстра бригади

(підпис)

С.В. Степаненко  
Майстер НД. Підприємство  
Сергас В.М. - керівник

[Signature]