



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митковий будинок  
м. Вішня бул. Майстратська 65  
(найменування об'єкта)

« 16 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Доченко В.О; Дзюбенко Р.Ю;  
Димитрієнко М.В; Кучеров А.В; Калок А.А; Мамвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішня бул. Майстратська 65  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному об'язі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 79 - 12м, Ø 50 - 55м, Ø 40 - 4м, Ø 32 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 18м стояки Ø 25 - 108м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові) Ø 40 - 3шт, Ø 32 - 6шт. крапи в квартирах  
муртові з'єднання: Ø 40 - 3шт, Ø 32 - 6шт. Ø 20 - 6шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробкові) Ø 40 - 3шт, Ø 32 - 5шт.  
контргайки: Ø 40 - 4шт, Ø 32 - 5шт. муртва Ø 32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу, заміна ділянки труби Ø 32 - мм.

Виконано попередження: \_\_\_\_\_

Менеджер БВГО

Члени бригади

Гідрододуцький А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

Каюк А.А.  
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешканці кр. м. Києва вирішилися

Степаненко  
Майстер

Москаленко Р.В.  
Гідрододуцький А.С.