



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Вінниця вул. Майстратська 98Б
(найменування об'єкта)

« 16 » 07 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю; Доченко В.О; Дзюберко Р.В;
Димитрієвко М.В; Кучеров А.В; Калок А.А; Мамвійчук А.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Майстратська 98Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) з питань виконання об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 17 м, Ø 32 - 8 м, Ø 25 - 63 м, Ø 20 - 32 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стояки Ø 20 - 120 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (пробкові): Ø 40 - 1 см, Ø 25 - 1 см, Ø 20 - 12 см.

муртові з'єднання: Ø 40 - 1 см, Ø 25 - 1 см; Ø 20 - 1 см.

(запірна арматура)

крайки в квартирах: Ø 20 - 5 см.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском сприйнятливим методом або мильною емульсією: милька емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий) Ø 40 - 1 см.

контрлайки: Ø 40 - 1 см, Ø 20 - 6 см. муртва: Ø 40 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Тодіж тиску ΔP = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу.

Випищено попередження: _____

Служба ВБГО
Члени бригади

Тигроподецький А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Доуєко В.О.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)
Жучеров А.В.
(прізвище, ініціали)
Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкашин' від підпису відмовивсь

Сл. інженер
Майстер
слюсар

Мешкашин Р.В.
(підпис)
Тигроподецький А.С.
Алексеев О.Ю.
(підпис)