



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлові будинки
м. Вінниця вул. Стрілецька №68²
(найменування об'єкта)

«26» 06 2024 р.

Бригада у складі Доучко В.О.; Матвійчук А.В.;
Діброва С.А.; Філітченко Л.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Стрілецька №68²
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-4м.; φ 89-12м.; φ 76-54м.
φ 25-175м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Столки: φ 32-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (обв'язки): φ 25-7шт; φ 32-8шт.
Муфтові з'єднання: φ 25-7шт; φ 32-8шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад VIBRA SPS[®]
 - ліквідація виявлених витоків газу: Різаньове з'єднання: φ 25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єкту
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Надійма тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кресло інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Доченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дірова С.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвічук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мацурок М.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)