



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
в.п. Сріпачевська 97
(найменування об'єкта)

«25» 06 2024 р.
Бригада у складі Александрово Дмитро Р.О.
Курцов М.В. Мігурський В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
в.п. Сріпачевська 97
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-3м, Ø50-2м, Ø40-17,
Ø32-12
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-28 м, Ø25-22 м,
Ø25-140 м і т.д.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

шланг Ø32-4 м, шланг Ø25-4 м, Ø20-7 (к.в.в.г.)
шланг Ø32-4 м, Ø25-14 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прим. сф. 01609053,
м. Сріпачевська 97
 - ліквідація виявлених витоків газу: шланг Ø32-4 м, Ø25-1 м,
шланг Ø32-3 м, Ø25-3 м, шланг Ø32-4 м, Ø25-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм вод. ст., ДР=10 мм вод. ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. краще сервісовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координовано з газсервісом

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родченків О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Косенко С.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубовий М.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Миченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курчов М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці судиливу від підпису Р.В. Москалич
 (прізвище, ініціали) (підпис)
 Ст. інженер Москалич Р.В.
 майстер Гердич О.Ф.
 слюсар Алексєв О.Ю.