



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО сел. Вішняки
вул. Козмоєв 40
(найменування об'єкта)

«8» 07 2024 р.
Бригада у складі Петров АВ, Алексеев ОВ, Качок АА,
Досвідко ВВ, Дробачко РВ, Дмитренко АА
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті сел. Вішняки
вул. Козмоєв 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф25-100мм, Ф40-12мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф40-12мм, Ф25-48мм, Ф25-180мм (своєчас)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крас Ф40-6мм, Ф25-18мм, Ф20-8мм (кварц),
серфр Ф40-6мм, Ф25-18мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: всіх місць, вилучено;
всіх місць вилучено
 - ліквідація виявлених витоків газу: срм Ф40-1мм, Ф25-48мм,
кп2 Ф40-1, Ф25-8мм, серфр Ф40-1мм, Ф25-5мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побутових приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх випадках
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумарно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P=500 \text{ мм. В.ст.}$ $P=10 \text{ мм. В.ст.}$ $t=5^\circ\text{C}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться повсюдно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередити всіх зареєстрованих

Виписано попередження:

М.І.І. ВБГО

Члени бригади

<u>Рудієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мігдєв А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Колод А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Борченко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Джовенко А.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Далецький М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Машков С.В. [Підпис]

М.І.І. [Підпис]
М.І.І. [Підпис]