



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарасів, вул. 7. Богуча, 71-а

(найменування об'єкта)

« 5 » 07 2024 р.

Бригада у складі мессарі: Степенко-О.В. Довженко В.В.
Михайлик І.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарасів, вул. 7. Богуча 71-а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 Ø 32-10м. Ø 20-11м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани Ø 20-3шт. проб. Ø 20-1шт шер
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 20 - 1шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Зроблено тиском повітря $P = 500$ мм. вод. ст. надлишк тиску відсутнє.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Лоджардате 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шисоцький А.М.
(прізвище, ініціали)

Масал
(підпис)

Члени бригади

Мельник І.В.
(прізвище, ініціали)

Мельник
(підпис)

Докуча В.В.
(прізвище, ініціали)

Докуча
(підпис)

Степанко О.Р.
(прізвище, ініціали)

Степанко
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).