



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Гайсин, вул. Бакалова, 20

(найменування об'єкта)  
«2» 07 2024 р.

Бригада у складі санасарі Шуміль ІВ Степаненко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Гайсин, вул. Бакалова, 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г φ 40-13,7м 1-г φ 25-1м φ 20-6м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

гриφ 40 - 1шт. пробк гриφ 25 - 1шт. мер. φ 20-1шт. 1шт.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))  
знаходиться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; гриφ 40 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; виконено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено  
після  $P = 500 \text{ мі. вод. ст.}$  Заданий тиск  
відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Віписано попередження:

\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Григорук Н.Н.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Шеффіт Г.В.

(прізвище, ініціали)

Степаненко О.В.

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Сінченко

(підпись)

Макар

(підпись)

\_\_\_\_\_

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_

(підпись).