



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тасжени, вул. Бакалова, 6

(найменування об'єкта)

« 3 » 07 2024 р.

Бригада у складі спісарі: Ширін-ІВ Степенко О.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тасжени, вул. Бакалова, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-9 Ø 32 - 33м 1-9 Ø 25 - 7м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

край Ø 40 - 1шт. проб. Ø 25 - 7шт. проб. Ø 25 - 1шт. спар.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ø 40 - 1шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Тестування тиском $P = 500$ мм. вод. ст. надлишк тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарядувати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Шмарко І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Гришко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).