



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тасмачи, вул. Володимирів, 74

(найменування об'єкта)

«10» 07 2024 р.

Бригада у складі шосарі: Шмерин І.В. Демченко В.В. Нумрик Т. Манух В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тасмачи, вул. Володимирів, 74

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 76 - 3м; ф 50-126м ф 25-22м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран ф 50 - 2шт. шер. 2-9 ф 25 - 32м. ф 20 - 144м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 20 шер - 4шт. ф 25 - 1шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; к/р - ф 50 - 1шт. кран ф 50 - 1шт. к/р ф 25 - 4шт. муфта ф 25 - 4шт. кран ф 25 - 3шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на ґрища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском повітря P=500 мм. вод ст. за допомогою спеціального
приладу
дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Морозов І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Домашов В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Савук В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кутрик Т.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).