



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Гайсин, вул. Соборна, 65

(найменування об'єкта)

« 26 » 06 20 24 р.

Бригада у складі машині: Степанко О.В., Марчук В.С.
Маєркін І.В. Демчук В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Гайсин, вул. Соборна, 65

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 89 - 40,6 м.; ф 76 - 24 м.; ф 50 - 32,5 м.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32 - 9 м.; ф 25 - 20,5 м. ф 32 - 48,3 м.; ф 20-32 - 25,2 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засудке ДУ-80-1мт; кран ф 32 - 4 мт. проб. ф 32 - 4 мт. шор. ф 25 - 1 мт. шор.
(система газопостачання квартир (додати список)) ф 20 - 58 - шор. ф 20 - 31 - проб.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з 25 - 2 мт.; к/з 32 - 4 мт. шор. ф 25 - 32 - 7 мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. тиском тиску відсутнє.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загерметизувати 1-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шимончук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Степанко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Макух В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Домашко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Шимончук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).