



2024 р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО більшоквартлерівськ пасажиорський будинок  
будинок

(найменування об'єкта)

«04» 08 2024 р.

Бригада у складі Лелюш В.В.; Соколовській Т.А.;  
Ремес А.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жмеринка, вул. Захисників  
Азовської, 54.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

#### ВИСНОВКИ ВБГО:

ф20-9,5м, ф25-0,5м, 1CP3 ф32-4мб, стак ф20-11,0м,  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

хране ф20-Чис(кузов), в квартирах ф15-Чис(пр) ф15-Чис(кур)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мільною емульсією; препаратор Vibro Gas

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; в перевірене
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском, 500 кПа вг. см.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. інструктаж проведене

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

---



---



---

Віписано попередження:

---



---



---

Майстер ВБГО

Чубаса І. Ч

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Диткоєк В. В

(прізвище, ініціали)

Сокальський О. Н.

(прізвище, ініціали)

Дитко В. А. М.

(прізвище, ініціали)

І. Чубас

(підпис)

О. Сокальський

(підпис)

В. Дитко

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).