



2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирної житлової будинок

(найменування об'єкта)

« 03 » 07 2024 р.

Бригада у складі Діядеєк В.В., Ритов А.М., Сокальск Б.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерська, вул. Захисників Жовтани, 5а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-1.0м, ф20-2.5м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-4.5м; стоек ф20-11.0м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крз ф20-4мм; краєви ф25-1мм(пр), ф20-3мм(ку), краєви в квартирах ф15-1мм(пр), ф20-1мм.ку.
(система газопостачання квартир (дати список))
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском 500мм в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Чульбаба С. Ү
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Олійник В.В
(прізвище, ініціали)

Григор'єв А.М.
(прізвище, ініціали)

Соколовск Б.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис).