



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Міжоб'єктний джерело

(найменування об'єкта)

«24» 06 2024 р.

Бригада у складі Григорук СС Пондир ОО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Касимівка 6 К Васюла Іва

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 80-39 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 32-52, ϕ 25-50, ϕ 20-75, крап.: ϕ 52-1, ϕ 25-2, ϕ 20-2.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1 крап. ϕ 20-25 см.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: милем емульсією за приладом Вагта
- ліквідація виявлених витоків газу: кр ϕ 25-1 ϕ 20-1. шпательне укрупнене ϕ 25-1.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень згідно з вимогами

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено також P=500 мм вод. ст. надійшло тиску $q_p = 0$ мм вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: тарифне з'яв.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Світлана В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Григорук С.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мисирюк О.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).