

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«15» 04 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чорткив, вул. Тимішеченка, буд. №10
(Митієвській будинок)

(найменування об'єкта)

«15» 04 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Яромлович В. С.,

майстер ВБГО - Чравченко І.І

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Чорткив, вул. Тимішеченка
буд. №10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 37 м.п.; Ø 25 - 23 м.п.; Ø 20 - 28 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25 - 1 м.п., Ø 20 - 8 м.п.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 25 - 1 м.п.; Ø 20 - 3 м.п.; Ø 15 - 3 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Мешканець багатоквартирного будинку
від підпису відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)